Администрация
города Костромы

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Костромы
«Средняя
общеобразовательная
школа № 30»

ул. Смоленская, д. 28-а,
г. Кострома, 156000
тел./факс: (4942) 37-36-31
e-mail: kostroma-school30@yandex.ru
ОГРН 1024400527722
ИНН 4443020349

от 11.07.2018г. № 80

На №_____от_____

Начальнику территориального отдела
надзорной деятельности и
профилактической работы г. Костромы
ГУ МЧС России по Костромской области
А.Е. Захарову

директора
МБОУ города Костромы «СОШ №30»
А.Г. Зюзина

Ходатайство о переносе сроков устранения нарушений требований пожарной безопасности по предписание №91/1/1 от 06.09.2017 г.

Администрация Средней общеобразовательной школы №30 города Костромы сообщает, что по состоянию на 11.07.2018 г. проведены следующие работы по устранению нарушений требований пожарной безопасности:

№ нарушения	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Проведенные работы по устранению нарушений требований пожарной безопасности
1	Помещение горячего цеха в столовой не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией	Автоматическая пожарная сигнализация в помещении горячего цеха столовой установлена
2	Помещения здания хозяйственного блока не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией	Заключен договор подряда № 52.18 от 23.04.2018 г. на выполнение работ по монтажу автоматической пожарно-охранной сигнализации и системы оповещения о пожаре в складском помещении для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №30», счет на предоплату 30% находится в МКУ г. Костромы «Централизованная бухгалтерия» и ожидает финансирования
3	Над основным эвакуационным выходом из обеденного зала столовой отсутствуют элементы системы оповещения, а именно световое табло «Выход»	Световое табло «Выход» установлено над основным эвакуационным выходом из обеденного зала столовой
4	Вентиляционное оборудование вытяжной вентиляции, размещенное на чердаке здания, не выделено в отдельное помещение ограждающимися конструкциями, которые должны иметь пределы огнестойкости не менее EI 45	Заключен договор подряда № 95.18 от 04.07.2018 г. на выполнение работ по устройству помещений двух венткамер в чердачном пространстве для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя

		общеобразовательная школа №30», счет на предоплату 30% находится в МКУ г. Костромы «Централизованная бухгалтерия» и ожидает финансирования
5	Формирование сигнала управления системой оповещения 3-го типа в здании новой школы (основное здание), блокируемым системой пожарной сигнализации, осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя. При этом не реализуется функция, повышающая достоверность обнаружения пожара (отсутствует перезапрос состояния пожарных извещателей)	Заключен договор подряда № 94.18 от 04.07.2018 г. на выполнение работ по формированию сигналов управления автоматической пожарной сигнализации на срабатывание двух пожарных извещателей для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №30», счет на предоплату 30% находится в МКУ г. Костромы «Централизованная бухгалтерия» и ожидает финансирования
6	Пожарная декларация, представленная на объект защиты, содержит недостоверные сведения в части принятых нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых должно быть обеспечено на объекте защиты	Принята и зарегистрирована Управлением надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Костромской области декларация пожарной безопасности рег. № 34401-ГУ-000859 от 07.02.2018 г.
7	В подвальном этаже здания начальной школы устроена мастерская рабочего по зданию, при этом выход из подвала не изолирован от общей лестничной клетки противопожарной преградой с соответствующим заполнением проема и не имеет самостоятельного выхода на улицу	Заключен договор подряда № 24.18 от 23.04.2018 г. на выполнение работ по монтажу противопожарной двери в подвальном помещении для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №30», счет на предоплату 30% находится в МКУ г. Костромы «Централизованная бухгалтерия» и ожидает финансирования

Со стороны Администрации «Средней общеобразовательной школы №30 города Костромы» проведены все необходимые меры по устранении нарушений требований пожарной безопасности по предписание №91/1/1 от 06.09.2017 г.

В связи с тем, что на данный момент не профинансированы работы по устранению нарушений требований пожарной безопасности №№ 2,4,5,7, устранить нарушения в срок до 1 августа 2018 г. не представляется возможным. Просим Вас рассмотреть вопрос о переносе сроков устранения нарушений требований пожарной безопасности №№ 2,4,5,7.

Директор А.Г. Зюзин