

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главное управление МЧС России по Костромской области 156022, г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 53 тел.: 8(4942) 493-748, факс: 493-758, e-mail: mchs44kos@mail.ru

e-mail: mcns44kos(a)mail.ru (наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Костромской области 156022, г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 53, тел.: 8 (4942) 493-771 Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Костромы УНД ГУ и ПР МЧС России по Костромской области г. Кострома, ул. Индустриальная, 53, Кострома, 156012, тел: 8(4942) 49-37-38 (наименование органа государственного пожарного надзора и адрес места его нахождения)

Предписание № 91/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 30»

10,17,31 августа, 06 сентября 2017 государственным инспектором г. Костромы по пожарному надзору Ковшовым Артемом Александровичем проведена плановая выездная проверка с целью соблюдения требований пожарной безопасности в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 30», зарегистрированного по адресу: г. Кострома, Смоленская, 28 а, место фактического осуществления деятельности: г. Кострома, ул. Смоленская, 28 а, совместно с директором Зюзиным Александром Георгиевичем, заведующим хозяйством (ответственный за пожарную безопасность) Тихоновым Сергеем Сергеевичем

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

$N_{\underline{0}}$	Вид нарушения требований	Пункт (абзац пункта) и	Срок устра-	Отметка
Π/Π	пожарной безопасности с	наименование норматив-	нения нару-	(подпись) о
	указанием конкретного места	ного правового акта Рос-	шений тре-	выполнении
	выявленного нарушения	сийской Федерации и	бования по-	(указывается
		(или) нормативного доку-	жарной без-	только вы-
		мента по пожарной без-	опасности	полнение)
		опасности, требования		
		которого(ых) нарушены		
1	2	3	4	5
1.	Помещение горячего цеха в	п. 61 ППР РФ; п. 1 п. 2 ч.2	10.04.2018	
	столовой не оборудовано ав-	ст. 1, ч. 3 ст. 4, ч. 3 ст. 52,		
	томатической пожарной сиг-	ст. 54 ч. ч. 1, 2, ст. 83 ч. 1,		
	нализацией.	ч. 10 Ф3-123; п. п. 4, 14,		
		табл. № 3 п. 38 НПБ 110-		
		03 «Перечень зданий, со-		
		оружений, помещений и		
		оборудования, подлежа-		
		щих защите автоматиче-		

2.	Помещения здания хозяй- ственного блока не оборудо- ваны автоматической пожар- ной сигнализацией.	скими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; п. 12.16 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п. 17.1, приложение А таблица АЗ п. 38, приложение М СП 5.13130.2009. п. 61 ППР РФ; п. 1 п. 2 ч.2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ч. 3 ст. 52, ст. 54 ч. ч. 1, 2, ст. 83 ч. 1, ч. 10 ФЗ-123; п. п. 4, 14, табл. 1 п. 9 НПБ 110-03; п. 12.16 НПБ 88-2001; п. 17.1, приложение А таблица А1 п. 9, прило-	10.04.2018
	-	жение М СП 5.13130.2009.	
3.	Над основным эвакуационным выходом из обеденного зала столовой отсутствуют элементы системы оповещения, а именно световое табло «Выход».	ч.3 ст. 4 ФЗ-123; п. п. 33, 43 ППР РФ; п. 5.3 СП 3.13130.2009.	10.04.2018
4.	Вентиляционное оборудование вытяжной вентиляции, размещенное на чердаке здания, не выделено в отдельное помещение, ограждающими конструкциями которые должны иметь пределы огнестойкости не менее EI 45.	ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 88 ФЗ- 123 (Технический регла- мент о требованиях по- жарной безопасности); п. 13.6 СНиП 41-01-2003 (Отопление, вентиляция и кондиционирование); п. 10.6 СНиП 2.04.05-91*	10.04.2018
5.	Формирование сигнала управления системой оповещения 3-го типа в здании новой школы (основное здание), блокируемым системой пожарной сигнализации, осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя. При этом не реализуется функция, повышающие достоверность обнаружения пожара (отсутствует перезапрос состояния пожарных извещателей).	ч. 3, ч. 4 ст. 4 123 Ф3-123; п. 14.1 СП 5.13130.2009; п. 13.2* НПБ 88-2001*; п. 61 ППР РФ.	10.04.2018
6.	Пожарная декларация представленная на объект защиты,	ч. 5 ст. 64 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-	10.04.2018

	содержит недостоверные сведения в части принятых нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых должно быть обеспечено на объекте защиты.	ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 9 Приказа МЧС России № 91 от 24.02.2009 г. «Об утверждении формы и порядка регистраций декларации о пожарной безопасности».		
7.	В подвальном этаже здания начальной школы устроена мастерская рабочего по зданию, при этом выход из подвала не изолирован от общей лестничной клетки противоложарной преградой с соответствующим заполнением проема и не имеет самостоятельного выхода на улицу.	п. 23 (г) ППР РФ.	10.04.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору, а именно:

1. 1,2,3,4,5,6,7 во втором квартале 2018 года. (квартале, месяце)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Гос. инспектор г. Костромы по пожарному надзору Ковшов А.А (должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора

«<u>6</u>» 20/г г. Предписание для исполнения получил:

(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

^{*-} место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору